



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

C06 025/07cz2

Výrobce:

Teco a.s.

Havlíčková 260,
280 58 Kolín 4,
Česká republika
IČO: 46357301

Výrobek, popis:

INELS – inteligentní elektroinstalační systém

Sběrníkový systém, skládající se z částí uvedených v příloze 1

a) Způsob posouzení shody:

Posouzení shody výrobku bylo provedeno v souladu s § 12 odst.4, písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění (č.70/2000Sb., č.102/2001Sb., č.205/2002Sb.)

b) Nízké napětí (LVD)

Nařízení vlády ČR č.17/2003 (LVD)

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek shora uvedený je za podmínek obvyklého použití určených výrobcem bezpečný a splňuje požadavky výše uvedeného nařízení vlády. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

ČSN EN 61730-1	ed 2:2001	Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
----------------	-----------	--

Vydané protokoly:

Protokol č. 31-7204	2008-01-25	Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně Notifikovaná osoba ES 1015 Autorizovaná osoba AO 202 Certifikační orgán č. 3040
---------------------	------------	---

c) Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Nařízení vlády ČR č. 616/2006 (EMC)

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek shora uvedený splňuje za podmínek obvyklého použití určených výrobcem požadavky výše uvedeného nařízení vlády. Pro posouzení shody byly použity následující harmonizované normy:

ČSN EN 61730-1	ed 2:2001	Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 61730-2-9	ed 2:2002	Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Vydané protokoly:

Protokoly č. 31-7204	2008-01-25	Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně Notifikovaná osoba ES 1015 Autorizovaná osoba AO 202 Certifikační orgán č. 3040
----------------------	------------	---

d) Označení CE

Rok prvního označení CE: 07

e) Soubor technické dokumentace je uložen u

Teco a.s. Havlíčkova 260, 280 58 Kolín 4, Česká republika

f) Zajištění shody

Výrobce prohlašuje, že přijal opatření pro zajištění shody výrobků s technickou dokumentací. Tato opatření podléhají systému řízení jakosti, který je certifikován podle EN ISO 9001:2000. Certifikát pod číslem CQS 2072/2007 vydala dne 15. 2. 2007 organizace CQS – Czech Association for Quality Certification, se sídlem Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja.

Jméno: Ing. Jaromír Klaban
Funkce: obchodní ředitel
V Kolíně dne: 2008-01-31

Podpis:

*Tento dokument byl pořízen z Internetu
a slouží jako ujištění o vydání ES
prohlášení o shodě*



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

C06 025/07cz2

PŘÍLOHA 1

Popis	Typ	EMC	LVD
Centrální jednotka	CU2-01M	YES	N/R
Externí master sběrnice	MI2-02M	YES	N/R
Oddělovač sběrnice	BPS2-02M, BPS2-01M	YES	N/R
Jednotka vstupů	IM2-140M	YES	N/R
Jednotka vstupů	IM2-80B	YES	N/R
Spínací jednotka	SA2-04M, SA2-02M	YES	YES
Spínací jednotka	SA2-02B, SA2-01B	YES	YES
Ovládací dvoukanálová jednotka	LBC2-02M	YES	YES
Světelná jednotka	LM2-11B	YES	YES
Stmívací dvoukanálová jednotka	DA2-22M	YES	YES
Převodník D/A 0(1)–10 V	DAC2-04M	YES	N/R
Převodník D/A 0(1)–10 V	DAC2-04B	YES	N/R
Digitální termoregulátor	IDRT2-1	YES	N/R
Analogový termoregulátor	IART2-1	YES	N/R
Nástěnný skupinový ovladač	WSB2-20, WSB2-40, WSB2-80	YES	N/R
Zabezpečovací klávesnice	KEY2-01	YES	N/R
GSM brána	GSM2-01	YES	N/R

YES – výrobek podléhá směrnici v záhlaví tabulky

N/R – výrobek nepodléhá směrnici v záhlaví