

## 1 Popis a parametry

## Description and parameters

Modul C-WG-0503S (obj. č.: TXN 133 53) je určen pro připojení zařízení s protokolem Wiegand, respektive pro připojení analogových nebo binárních signálů přímo na elektroinstalační sběrnici CIB. A pro buzení LED diod, bzučáku, apod., otevřenými kolektory NPN. Vstupy, výstupy a sběrnice se k modulu připojují přes volné vodiče z konektorů.

Vstupy DI1 až DI3 jsou konstruovány jako 5V TTL s vnitřními pull up odpory. Lze je číst jako binární vstupy, nebo vyhodnocují signály od různých čtecích zařízení s protokolem Wiegand, například čtečky RFID karet a pod. (Sepnutý bez potenciálový kontakt se čte jako „log.1“.) Vstupy DI/AI4 a DI/AI5 lze nastavit jako binární bez potenciálové, nebo vyvážené EZS, nebo jako analogové pro měření teploty, či odporu.

Pro měření teploty se používají odporové snímače PT1000, nebo Ni1000, nebo čidlo s termistorem NTC12k, nebo KTY81-121 proti společnému vodiči GND. Odpor je přepočten v modulu na číselnou hodnotu teploty a přenášen do centrální jednotky po sběrnici CIB. Pro jiný typ odporového snímače lze zvolit rozsah měření odporu 0 až 160 kΩ, ale přepočten na teplotu a linearizace se musí provést až na úrovni uživatelského programu. Programové vybavení modulu – firmware – je optimalizováno na zvýšení přesnosti a linearizaci měřicího rozsahu čidla v modulu.

Binární signály se připojují na vstupy pouze jako volný, bez napěťový kontakt proti společnému vodiči GND, nebo binární vstup může pracovat také v režimu vyváženého vstupů. Příklad zapojení je uveden v kap.2.

Module C-WG-0503S (part no: TXN 133 53) is designed for connecting devices with Wiegand protocol respectively to connect the analog or digital signals directly to the electrical bus CIB(Common Installation Bus). And for driving LEDs, Beepers and so on, by open collector NPN. Inputs, outputs and bus are wired to the module via the wire from connectors.

The DI1...DI3 are TTL 5V inputs with pull up resistors. They can be read as binary inputs or evaluate the signals from different readers with Wiegand protocol, for example, RFID reader and so on. (Closed volt-free contacts is read as "log.1.") Inputs DI/AI4 and DI/AI5 can be configured as a binary floating or balanced ESS, or as an analog for measuring temperature or resistance.

To measure temperature can be used resistive sensors Pt1000, Ni1000 or thermistor NTC12k or KTY81-121 sensor connected against the common potential GND. The resistance is converted in the module to a numerical value of temperature and transferred to the central unit via CIB. For the other types of resistive sensors the range 0-160kOhm can be chosen. The conversion to the temperature and linearization must be done at the user program level in such case. Firmware in the module is optimized to increase the accuracy of the measurement and the linearization of the sensor characteristic as well.

Binary signals are connected to the inputs only as potential-free contact to the common GND wire. The binary input can operate on the mode of balanced resistance input as well. See the example in chapter 2.

### 1.1 Základní parametry

### Basic parameters

Norma výrobku	ČSN EN 60730-1 ed2:2001	Product standard
Třída ochrany elektrického předmětu – ČSN EN 61140:2003	III	Protection class of electrical object IEC 61140:2001
Připojení	Volné vodiče v konektoru / 0,15-0,5 mm <sup>2</sup> / Free wire in to connector	Connection
Komunikační rozhraní	CIB	Communication interface
Typ zařízení	Do instalační krabice na stěnu nebo pod kryt zařízení / To embedd in the installation box on the wall or under cover of device	Type of equipment
Krytí - ČSN EN 60529:1993	IP10B	Coverage - IEC 529:1989
Hmotnost	7 g	Weight
Rozměry max.	55 × 26 × 16 mm	Dimensions

### 1.2 Provozní parametry

### Operational conditions

Třída vlivu prostředí – ČSN 33 2000-1 ed.2	Normální / Normal	Class of ambient influence - IEC 364-1:2005
Rozsah provozních teplot	0 °C .. +70 °C	Operating temperature range
Povolená teplota při přepravě	-25 °C .. +85 °C	Transport temperature range
Relativní vlhkost vzduchu	10 % .. 95 % bez kondenzace / without condensation	Relative humidity
Atmosférický tlak	min. 70 kPa (< 3000 m.n.m., over sea level)	Atmospheric pressure
Stupeň znečištění – ČSN EN 60664-1:2004	1	Degree of pollution – IEC 60664-1:1992
Přepětová kategorie instalace – ČSN EN 60664-1:2004	II	Overvoltage category of installation - IEC 60664-1:1992

Pracovní poloha	Libovolná / Arbitrary	Working position
Druh provozu	Trvalý / Continuous	Type of operation

### 1.3 Elektromagnetická kompatibilita

### Electromagnetic compatibility

Emise – ČSN EN 55022 ed2:2007	Třída B / Class B	Emissions - CISPR22:1997
-------------------------------	-------------------	--------------------------

### 1.4 Odolnost

### Immunity

Elektromagnetická odolnost	ČSN EN 60730-1 ed2:2001	EMC - Immunity
Odolnost vůči vibracím (sinusovým)		Sinusoidal vibration resistance
	amplituda	10 Hz až / to 57 Hz 0,075 mm
	zrychlení	57 Hz až / to 150 Hz 1 G

### 1.5 Elektrické parametry

### Electrical parameters

Napájecí napětí z CIB	24 VDC ±25%	Power supply from CIB
Interní jistič	Ne / No	Internal protection
Typický odběr	20 mA	Typical consumption
Maximální odběr	85 mA	Max. consumption

### 1.6 Protokol

### Electrical parameters

Typ protokolu	Wiegand	Type of protocol
Formáty protokolu	42 bits , 34bits , 26 bits , 40bits transparent	Formats of protocol
Počet byte	5 , 4 , 3 , 5	Number of bytes

### 1.7 Parametry I/O

### I/O parameters


<b>Počet vstupů</b>	<b>3DI</b>	<b>Number of inputs</b>
Typ vstupů	TTL 5V	Type of inputs
Galv. oddělení vstupů od CIB	Ne / No	Galvanic isolation from the CIB
Vytahovací odpor	3,9 kΩ	Pull up resistor
<b>Počet vstupů</b>	<b>2DI/AI</b>	<b>Number of inputs</b>
Typ vstupů - Volitelný SW konfigurací	Binární / Binary, Vyvážený / Balanced, PT1000, Ni1000, NTC12k, KTY81-121, R 160kΩ	Type of inputs – Selectable in SW configuration:
Galv. oddělení vstupů od CIB	Ne / No	Galvanic isolation from the CIB
DI: Binární vstup – pro bez napěťový kontakt [interní napětí/vnitřní odpor]	( 0..>1,5kΩ / 1..<0,5kΩ ) [ 3,3V / 2,2kΩ ]	DI: Binary Input – for dry Contact [internal voltage/ internal resistance]
DI: Vyvážený odporový vstup	2 x 1k1 ( tamper / 0 / 1 / tamper )	DI: Balanced Resistance Input
AI: čidlo Pt1000	-90 °C ÷ +320 °C	AI: Sensor Pt1000
AI: čidlo Ni1000	-60 °C ÷ +200 °C	AI: Sensor Ni1000
AI: čidlo NTC12k	-40 °C ÷ +125 °C	AI: Sensor NTC12k
AI: čidlo KTY81-121	-55 °C ÷ +125 °C	AI: Sensor KTY81-121
AI: Odporový vstup	0 ÷ 160 kΩ	AI: Resistance input
Základní přesnost měření	0,5 %	Basic accuracy
<b>Počet binárních výstupů</b>	<b>3</b>	<b>Number of binary outputs</b>
Otevřený kolektor NPN, max. napětí	30 V	Open collector NPN, max.voltage
Maximální spínaný proud	30 mA	Maximal output current
Galv. oddělení výstupu od CIB	Ne / No	Galvanic isolation from the CIB
<b>Napájecí výstup</b>	<b>1</b>	<b>Power output</b>
Výstupní napětí a proud	12V max.60 mA	Output voltage and current

## 2 Připojení

## Connection

Příklad zapojení modulu je zobrazen na následujícím obrázku.

The example of connection module is shown on the next picture.



## 3 Obsluha

## Operation

### Uvedení do provozu

### Putting in operation

Modul je obsluhován, nastavován a diagnostikován z programovacího prostředí MOSAIC nebo FoxTool. Další informace budou v příručce Periferní moduly na sběrnici CIB TXV 004 13.

The module is operated, configured and diagnosed by MOSAIC programming or FoxTool. For more information look in the manual Peripheral modules CIB TXV 004 13.

## 4 Diagnostika

## Diagnostics

Základní diagnostika se provádí vnitřně a výsledek je dostupný v příslušných registrech prostředí Mosaic.

The basic diagnosis is done internally and the result is available in the relevant registers of Mosaic.

## 5 Údržba

## Maintenance

Při dodržení všeobecných podmínek pro instalaci nevyžaduje modul žádnou údržbu. Úkony, při kterých je třeba provést montáž nebo demontáž modulu, se provádějí vždy při vypnuté sběrnici CIB.

Supposing general installation instructions are kept, the module does not require any other maintenance. In the case of necessity to mount or dismantle the module, CIB must be disabled always.

**Protože modul obsahuje polovodičové součástky, je nutné při manipulaci se sejmutým krytem dodržovat zásady pro práci se součástkami citlivými na elektrostatický náboj. Není dovoleno se přímo dotýkat plošných spojů bez ochranných opatření.**

**Since the module contains semiconductor components, it is necessary to follow the principles for working with components sensitive to electrostatic charges when handling the cover taken off. It is strictly prohibited to touch printed circuits directly without protective arrangements!!!**

Záruční a reklamační podmínky se řídí *Obchodními podmínkami Teco a.s.*

Upozornění:

Před zapnutím zařízení musí být splněny všechny podmínky této dokumentace. Systém nesmí být uveden do provozu, pokud není ověřeno a potvrzeno, že prostředí, jehož součástí se modul stává, splňuje požadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na ně vztahuje.

Změny dokumentace vyhrazeny.

The guarantee and complaint conditions are governed by the *Business conditions of Teco a.s.*

Attention:

Before switching the device on, all the conditions contained in this documentation must be fulfilled. The system must not be put in operation, if it is not verified and confirmed that the equipment/environment which the device become part of it, meets the requirements of the directive 89/392/CEE, if the directive applies to such equipment. We reserve the right to make modifications and/or changes of the documentation without prior notice.



Výrobce/Manufacturer:  
**Teco a.s.** , Havlíčkova 260, 280 58 Kolín 4, Česká republika /Czech Republic;  
Tel: +420 321 737 611; Fax: +420 321 737 633;  
[www.tecomat.com](http://www.tecomat.com), [teco@tecomat.cz](mailto:teco@tecomat.cz);